

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 178. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

Г.1.1. Эксплуатация электроустановок

ЭБП 115.19

1. Какая из перечисленных зон степени защиты относится к зоне, где каждый объект подвержен прямому удару молнии и поэтому через него может протекать полный ток молнии?

- **Зона 0.**
 - Зона 0Е.
 - Зона 1.
 - Зона 2.
-

2. К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока?

- К сетям напряжением не выше 1000 В.
 - К сетям напряжением не выше 380 В.
 - **К сетям напряжением не выше 660 В.**
 - К сетям напряжением не выше 220 В.
-

3. Кем проводится комплексное опробование оборудования после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке?

- Подрядчиком.
 - **Потребителем.**
 - Проектировщиком.
 - Органами госэнергонадзора.
-

4. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи при вводе в работу?

- **В течение 24 часов.**
 - В течение 72 часов.
 - В течение 36 часов.
 - В течение 48 часов.
-

5. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

- На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей
 - Только на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
 - Только на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
 - Только на работников промышленных предприятий, на балансе которых имеются электроустановки
-

6. В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки при вводе в работу?

- В течение 24 часов.
 - В течение 48 часов.
 - В течение 72 часов.
 - В течение 36 часов.
-

7. Кто из перечисленных лиц не включается в состав рабочей комиссии, осуществляющей приемку молниезащитных устройств на действующих объектах?

- Представители подрядной организации.
 - Представители лица, ответственного за электрохозяйство.
 - Представители службы противопожарной инспекции.
 - Представитель территориального органа Ростехнадзора.
-

8. Какая процедура не устанавливается правилами технологического присоединения?

- Процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации.
 - Нормирование количества потребляемой электроэнергии.
 - Установка требований к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям.
 - Определение существенных условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
-

9. Какой документ определяет порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям?

- Правила устройства электроустановок
 - Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
 - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
 - Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
-

10. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов?

- От десяти до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
 - От двухсот до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
 - От ста до двухсот тысяч рублей.
 - От тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.
-