Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 258. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей

ЭБП 1769.10

1. В течение какого времени должно быть рассмотрено заявление сетевой организации о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, поданное в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике?

- В течение 20 дней с даты его поступления.
- В течение 28 дней с даты его поступления.
- В течение 35 дней с даты его поступления.
- **В течение 15 рабочих дней со дня поступления указанных заявления и сведений.**

---

2. Что не входит в обязанности сетевой организации при содержании просек?

- **Устройство пожарных водоемов, пожарных наблюдательных пунктов и противопожарных минерализованных полос.**
- Поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами.
- Вырубка или обрезка крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра.
- Все перечисленное входит в обязанности сетевой организации при содержании просек.

---

3. К каким производственным объектам в соответствии с Градостроительным законодательством Российской Федерации относятся линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ?

- К уникальным объектам
- К объектам средней опасности
- **К особо опасным и технически сложным объектам**
- К объектам низкой опасности

---

4. Что из перечисленного не входит в технологическую основу функционирования электроэнергетики?

- Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть.
- Территориальные распределительные сети.
- **Система отношений, связанных с производством и оборотом электроэнергии на оптовом рынке.**
- Единая система оперативно-диспетчерского управления.

---

5. Расследования каких аварий осуществляют собственник, иной законный владелец объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующая их организация?

- В результате которых произошло повреждение основного оборудования электростанции, а также отключение такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала.
- В результате которых произошли неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики.
- В результате которых произошло нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более.
- **Расследует причины возникновения всех перечисленных аварий.**

---

6. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям?

- **Правительство Российской Федерации.**
- Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти.
- Федеральные органы исполнительной власти.
- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

---

7. Кто несет ответственность за работу с персоналом?

- Технический руководитель организации.
- **Руководитель организации или должностное лицо (должностные лица) из числа руководящих работников организации, которому (которым) руководитель организации передает эту функцию и права.**
- Руководитель подразделения, ответственный за работу с кадрами.
- Лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность организации.

---

8. В какой срок после дня получения запроса уполномоченного органа в сфере электроэнергетики собственник, иной законный владелец объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующая их организация направляют копии акта расследования уполномоченному органу в сфере электроэнергетики?

- В 20-дневный срок.
- **В 10-дневный срок.**
- В 5-дневный срок.
- В 30-дневный срок.

---

9. В течение какого времени со дня утверждения комиссией акта расследования материалы расследования причин аварии подлежат хранению Ростехнадзором?

- Не менее одного года.
- Не менее пяти лет.
- **Не менее трех лет.**
- Не менее двух лет.

---

10. В какой срок Ростехнадзор должен завершить расследование причин аварии?

- В срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения информации об аварии.
- **В срок, не превышающий 20 календарных дней со дня начала расследования.**
- В срок, не превышающий 10 календарных дней со дня начала расследования.
- В срок, не превышающий 20 календарных дней с момента аварии.
- В срок, не превышающий 20 календарных дней с момента получения информации об аварии.

Промышленная безопасность тесты | Скачайте полную версию https://prombez-test.ru/downloads