

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 76. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ

ПБП 1747.5

1. Кто из перечисленных лиц может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы?

- Любой из специалистов организации-заказчика (эксплуатирующей организации).
- Только специалист, обученный пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.
- **Только специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы и приемы ведения газоопасных работ.**
- Только руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, или его уполномоченный заместитель.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 21.

Лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы, назначается специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.

2. Что из перечисленного следует выполнить для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) при проведении газоопасных работ?

- Следует к наряду-допуску на проведение газоопасных работ приложить перечень мест выполнения огневых работ.
- Следует оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, закрыв при этом наряд-допуск на проведение газоопасных работ.
- **Следует к наряду-допуску на выполнение огневых работ оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).**
- Следует получить письменное разрешение лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, приложив его к наряду-допуску на проведение газоопасных работ.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 106.

Для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) к наряду-допуску на выполнение огневых работ следует оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ в соответствии с главой II настоящих Правил (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).

3. Где регистрируются газоопасные работы II группы?

- В журнале учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности.
- В журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с присвоением очередного номера.
- **В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ.**
- В журнале регистрации целевого инструктажа.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 19.3

Газоопасные работы II группы должны регистрироваться в журналах учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

4. Кем из перечисленных должностных лиц согласовываются сроки проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах подрядными организациями?

- Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.
- **Руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи.**
- Представителем Ростехнадзора.
- Лицом, ответственным за подготовку газоопасных работ.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 8

При выполнении газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах подрядные организации должны руководствоваться настоящими Правилами и документами (стандартами, инструкциями, положениями, технологическими картами) эксплуатирующей организации. Сроки проведения указанных работ согласовываются руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи, установленных пунктами 24, 82 и 130 настоящих Правил.

5. Какая из перечисленных подготовительных работ к проведению газоопасных работ в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, указана неверно?

- **Устанавливаются предупреждающие знаки "Опасная зона" или "Стой! Опасно для жизни".**
- Обозначается (ограждается) место в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ.
- Выставляются посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону по решению лица, ответственного за подготовку газоопасной работы.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 п. 29.

Место проведения газоопасной работы в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, должно быть обозначено (ограждено), должны быть установлены предупреждающие знаки "Газ" или "Газоопасные работы". По решению лица, ответственного за подготовку газоопасной работы, дополнительно могут быть выставлены посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону.

6. О чем опрашивает каждого исполнителя лицо, ответственное за проведение газоопасных работ?

- О знании правил оказания первой помощи.
- **О самочувствии.**
- О знании действий при пожаре.
- О наличии медицинских противопоказаний к работе.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 38.

Перед началом проведения газоопасных работ проводится опрос каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к выполнению газоопасных работ лиц, заявивших о недомогании.

7. При каких условиях разрешается входить в газоопасное место при проведении газоопасных работ?

- Только с разрешения лица, ответственного за осуществление производственного контроля, и в средствах защиты органов дыхания.
- **Только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.**
- Только с разрешения лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, и с инструментом, исключающим возможность искрообразования.
- Только с разрешения представителя газоспасательной службы и при обеспечении принудительного воздухообмена для безопасного ведения работ в газоопасном месте.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 40.

Входить в газоопасное место можно только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.

8. В каком из перечисленных документов должны быть определены место нахождения работающего и наблюдающего в процессе выполнения работы и их действия в случае возникновения ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия работающего или наблюдающего при проведении газоопасных работ внутри емкости (аппарата)?

- **В наряде-допуске на проведение газоопасных работ.**
- В журнале ведения технологического процесса.
- В технологическом регламенте и производственных инструкциях по рабочим местам.
- В специально разрабатываемой эксплуатирующей организацией инструкции.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 52.

При проведении работ внутри емкости (аппарата) место нахождения, работающего и наблюдающего в процессе выполнения работы и их действия в случае возникновения ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия, работающего или наблюдающего, должны быть определены в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

9. Кто должен лично убедиться после окончания работ внутри емкости, что в емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов, и сделать об этом запись в наряде-допуске?

- Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля.
- Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ.
- Начальник цеха.
- Главный инженер.

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 61.

После окончания работ внутри емкости (аппарата) лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, перед закрытием люков должно убедиться в отсутствии в емкости (аппарате) работников, инструментов, материалов, посторонних предметов, затем закрыть люки и произвести запись в наряде-допуске на проведение газоопасных работ об окончании газоопасных работ.

10. Какие информационные плакаты вывешиваются в зоне газоопасных работ на видном месте перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения?

- "Газоопасные работы", "Газ".
- "Работают люди!", "Опасно для жизни!".
- "Осторожно! Опасная зона", "Работают люди!".
- "Опасно для жизни!", "Внимание!".

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 45.

На емкостях (аппаратах) перед началом проведения работ должны быть вывешены предупреждающие плакаты "Газ", "Газоопасные работы", снятие которых допускается после их завершения с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ.
