

## **Б.1.19. Организация безопасного проведения газоопасных работ (ПБ 624.6) (демоверсия)**

**1. Кем из перечисленных должностных лиц согласовываются сроки проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах подрядными организациями?**

- Представителем Ростехнадзора.
- **Руководителем филиала (дочернего общества) эксплуатирующей организации с учетом особенностей использования электронной подписи.**
- Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.
- Лицом, ответственным за подготовку газоопасных работ.

**2. Какие из перечисленных работ не относятся к газоопасным?**

- Работы внутри емкостей (тоннели, траншеи глубиной 1,2 м), при проведении которых не исключена возможность выделения в рабочую зону веществ, способных вызвать взрыв.
- Работы, связанные с внутренним осмотром технологического оборудования, при проведении которых не исключена возможность выделения в рабочую зону веществ, способных вызвать загорание.
- Работы, связанные с установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, при проведении которых имеется возможность выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров.
- **Работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом электродвигателей, редукторов, муфт, при содержании в воздухе рабочей зоны объемной доли кислорода 21%.**

### 3. На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?

- **На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах.**
- На ведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.
- На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
- На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах атомной энергетики.

### 4. На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа?

- На 3 группы, в зависимости от степени риска проводимых работ.
- На 2 группы, в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.
- **На 2 группы, в зависимости от того, проводятся газоопасные работы с оформлением наряда-допуска или без оформления.**

### 5. Нужно ли пересматривать перечни газоопасных работ при изменении технологического процесса и технологической схемы производства?

- **Нужно в любом случае.**
- По решению руководителя эксплуатирующей организации.
- Правилами не регламентируется.
- Решение принимается совместно руководителем эксплуатирующей организации и руководителем газоспасательной службы.

## 6. Каким образом должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?

- По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.
- **По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.**
- Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

## 7. Какие требования к исполнителям газоопасных работ указаны неверно?

- Исполнители должны пройти инструктаж.
- **Исполнители должны иметь квалификационное удостоверение, выданное специализированными организациями, дающее право ведения газоопасных работ, а также пройти аттестацию в органах Ростехнадзора.**
- Исполнители должны знать безопасные приемы работы и методы оказания первой помощи.
- Исполнители должны уметь пользоваться СИЗ.

## 8. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?

- Служба производственного контроля эксплуатирующей организации.
- Газоспасательная служба.
- **Каждое структурное подразделение эксплуатирующей организации.**
- Подразделения, которые обязаны готовить объекты к газоопасным работам.

## 9. Кем утверждается перечень газоопасных работ, проводимых на опасных производственных объектах?

- Главным инженером эксплуатирующей организации.
- Руководителем эксплуатирующей организации совместно с руководителем аварийно-спасательной службы.
- Руководителем службы производственного контроля или лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.
- **Руководителем эксплуатирующей организации.**

## 10. Какова периодичность пересмотра и переутверждения перечня газоопасных работ?

- Не реже одного раза в 5 лет.
- Не реже одного раза в 3 года.
- Не реже одного раза в 2 года.
- **Не реже одного раза в год.**