

Б.2.15. Компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах (ПБ 1542.2) (демоверсия)

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах устанавливают требования к:

- Компрессорным установкам, работающим на газах ацетиленового ряда.
- Компрессорным установкам, работающим на радиоактивных газах.
- **Компрессорным установкам, работающим на взрывоопасных и вредных газах 1-го и 2-го класса опасности.**
- Компрессорным установкам, работающим на взрывоопасных и вредных газах 3-го и 4-го класса опасности.

2. Каким способом может осуществляться передача от двигателя к компрессорам, работающим на взрывоопасных газах?

- **Через муфту и редуктор.**
- Через плоскоремennое устройство.
- Через лебедку и редуктор.

3. Что следует устанавливать на всасывающей линии для компрессорных установок, работающих на влажном газе?

- **Стационарные влагоотделители.**
- Центробежный сепаратор с индикатором загрязненности.
- Стационарные емкости с фильтрами и продувочными устройствами.
- Временные фильтры.

4. Какая арматура устанавливается на газопроводах и трубопроводах продувки вне зависимости от рабочего давления?

- **Стальная.**
- Чугунная.
- Бронзовая.

5. Какие требования предъявляются к размещению компрессорных установок для сжатия и дожатия взрывоопасных и вредных газов?

- **Их следует располагать в отдельно стоящих зданиях.**
- Их можно размещать рядом с любым производственным помещением.
- Их можно размещать рядом с любым складским помещением.

6. Какое оборудование не следует размещать в машинном зале?

- Системы смазки механизмов движения, включая маслобаки машин.
- Напорную расходную емкость для подачи цилиндрического масла к машинам.
- Приспособления, инструмент и запасные части для ремонта.
- **Главный распределительный щит.**

7. Каким должно быть расстояние между компрессорами?

- Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не менее 1 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 0,6 м.
- **Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1 м.**
- Основные проходы по фронту обслуживания оборудования следует выполнять шириной не менее 2 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1,5 м.

8. Какие требования предъявляются к устройству машинного зала?

- Допускается устройство незасыпных каналов и приемков, при условии их ограждения.
- **Следует предусматривать монтажные проемы в межэтажном перекрытии.**
- Следует предусматривать открытие окон машинного зала вовнутрь.
- Всасывающие и нагнетательные коллекторы, расположенные в машинном зале, следует жестко крепить к конструкциям здания.
- Все перечисленные требования.

9. Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой компрессора?

- Фундаменты компрессора не отделять от конструкций здания.
- Трубопроводы, присоединяемые к машине, следует жестко крепить к конструкциям здания.
- Изменение направления трубопровода осуществлять с наименьшим радиусом поворота.
- **Устанавливать диафрагмы и буферные емкости для гашения пульсаций давлений.**
- Все перечисленные требования.

10. Какие требования предъявляются к сосудам и аппаратам компрессорных установок?

- На них следует предусматривать штуцеры для присоединения линий воды, инертного газа для проведения гидравлических испытаний, промывки и продувки.
- Их следует выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
- При возможном скоплении конденсата или других жидких продуктов, сосуды и аппараты компрессорных установок оборудуются устройствами для удаления жидкости.
- **Все перечисленные требования.**