

Б.3.3. Коксохимическое производство (ПБ 913.5) (демоверсия)

1. Из каких сплавов металлов запрещается установка арматуры на кислородопроводах?

- Из сплавов титана.
- Из стали.
- Из чугуна.

2. Из каких материалов не могут быть изготовлены разделители (заглушки) или другие изделия, помещаемые внутри кислородопровода при его обезжиривании?

- Из картона.
- Поролон или других органических материалов
- Из цветных металлов.

3. Какой установлен порядок хранения обтирочных материалов?

- На специально оборудованной площадке.
- В чистых металлических ящиках с крышками.
- В специально выделенном помещении.

4. Из каких материалов выполняются линии отбора кислорода на анализ?

- Из коррозионно-стойкой стали или медных сплавов.
- Из углеродистой стали.
- Из чугуна.

5. Как часто должна проводиться проверка правильности показаний приборов, перечень которых утверждается руководителем производства?

- Не реже одного раза в 3 месяца.
- Не реже одного раза в месяц.
- Не реже одного раза в два месяца.

6. Как часто должна производиться проверка конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы кислорода в зимнее время?

- **Ежедневно.**
- Каждую смену.
- Через двое суток.

7. Как часто должен производиться осмотр трубопроводов кислорода?

- **Не реже одного раза в месяц.**
- Не реже одного раза в 3 месяца.
- Не реже одного раза в полгода.

8. Каким образом должен проводиться отогрев трубопроводной арматуры?

- С применением открытого пламени.
- **Горячим воздухом, паром или горячей водой.**
- Электрическими приборами.

9. При каких условиях допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного технологического оборудования?

- **При наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (экспертного обследования).**
- При наличии разрешения завода-изготовителя.
- По решению руководителя предприятия.

10. После установления каких показателей температуры разрешается проводить ремонтные работы внутри нагретых технических устройств, а также низкотемпературных технических устройств?

- **После снижения температуры воздуха до 40 °С и проветривания, а низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (20 °С) и проветривания.**
- После снижения температуры воздуха до 45 °С и проветривания, а низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (25 °С) и проветривания.
- После снижения температуры воздуха до 50 °С и проветривания, а низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (25 °С) и проветривания.