

Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (ПБП 211.15) (демоверсия)

1. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления?

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
- **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. В течение, какого времени организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, должна хранить проектную и исполнительную документацию?

- В течение 30 лет с начала эксплуатации
- **В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации)**
- В течение 50 лет с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в эксплуатацию
- Срок хранения документов устанавливается организацией-владельцем.

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

- **Высокого давления 1 категории**
- Высокого давления 2 категории
- Среднего давления
- Низкого давления.

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

- Высокого давления 1 категории
- **Высокого давления 2 категории**
- Среднего давления
- Низкого давления.

5. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

- Высокого давления 1 категории
- Высокого давления 2 категории
- **Среднего давления**
- Низкого давления.

6. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

- Высокого давления I категории
- Высокого давления II категории
- Среднего давления
- **Низкого давления.**

7. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?

- На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий
- На сети газораспределения жилых зданий
- **На сети газопотребления жилых зданий**
- На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.

8. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?

- Наружные газопроводы
- Сооружения
- Технические и технологические устройства
- **Внутренние газопроводы.**

9. Продувочный газопровод – газопровод, предназначенный для:

- **Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств**
- Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов
- Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа
- Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств при их отключении.

10. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

- Только по назначению
- Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления
- Только по давлению газа, определенному в техническом ***Регламенте
- **По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.**