

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 120. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **Б.2.8 (2020). Магистральные газопроводы**

ПБ 322.8

**1. На какие магистральные трубопроводы (далее – МТ) не распространяются требования ФНП "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов" (далее – ФНП)?**

- На конденсатопроводы.
- На трубопроводы широкой фракции легких углеводородов.
- На аммиакопроводы.
- На нефтепродуктопроводы.

Пояснение:

Ссылка на НТД: п.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

**2. В каком случае не применяются ФНП "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов"?**

- В случае разработки технологических процессов, проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, консервации и ликвидации ОПО МТ.
- В случае изготовления, монтажа, наладки, обслуживания, диагностирования и ремонта технических устройств, применяемых на ОПО МТ.
- В случае проведения экспертизы промышленной безопасности: документации на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение ОПО; технических устройств; зданий и сооружений; деклараций промышленной безопасности ОПО МТ; обоснований безопасности ОПО.
- В случае проведения государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Пояснение:

Ссылка на НТД: п.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

**3. В соответствии с требованиями какого нормативно-правового документа обеспечивается пожарная безопасность ОПО МТ?**

- В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов".
- В соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
- В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.
- В соответствии с СП 36.13330.2012 "Свод правил. Магистральные трубопроводы".

Пояснение:

Ссылка на НТД: п.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

#### 4. Что относится к опасным производственным объектам магистральных трубопроводов?

- ОПО линейной части МТ.
- **Объекты линейной части и площадочные сооружения.**
- Объекты линейной части, площадочные сооружения и объекты добычи.
- Объекты линейной части и объекты добычи.

Пояснение:

Ссылка на НТД: п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

#### 5. Чем подтверждается соответствие комплектного оборудования и технических устройств, разработанных и изготовленных по зарубежным стандартам, требованиям ФНП и технических регламентов?

- Разрешением на применение технических устройств на ОПО.
- **Заключением экспертизы промышленной безопасности или сертификатом, или декларированием соответствия требованиям технических регламентов.**
- Сертификатом соответствия системы ГОСТ Р.
- Сертификатом систем качества изготовителей.

Пояснение:

Ссылка на НТД: п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

#### 6. Что не относится к площадочным сооружениям ОПО МТ?

- Насосная станция.
- Газораспределительная станция.
- Резервуарный парк.
- **Куст скважин.**

Пояснение:

Ссылка на НТД: п. 8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

#### 7. Какая возможность не должна обеспечиваться на территории размещения линейных и площадочных сооружений ОПО МТ?

- Возможность проведения строительно-монтажных работ с использованием грузоподъемной и специальной техники.
- Возможность размещения мест складирования оборудования и строительных материалов.
- **Возможность размещения мест временного проживания обслуживающего персонала ОПО МТ.**

Пояснение:

Ссылка на НТД: п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

#### 8. Какие безопасные расстояния установлены от ОПО МТ до различных объектов при отсутствии установленных требований?

- Расстояние от ОПО МТ до другого объекта должно быть не менее 500 метров.
  - Расстояние от ОПО МТ до другого объекта должно быть не менее 700 метров.
  - Расстояние от ОПО МТ до другого объекта должно быть не менее 1000 метров.
  - **Расстояния должны быть определены в обосновании безопасности ОПО.**
-

**9. На какую организацию возлагается принятие комплекса организационных и технических мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий?**

- На проектную организацию.
- На экспертную организацию.
- **На организацию, эксплуатирующую ОПО.**
- На организацию, эксплуатирующую ОПО, и федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Пояснение:

Ссылка на НТД: п. 102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---

**10. Что из перечисленного не включает в себя планирование и осуществление мероприятий по предупреждению возможных аварий и обеспечению постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО МТ?**

- Формирование необходимых финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.
- **Подготовку и аттестацию руководителей и специалистов в области промышленной безопасности.**
- Контроль состояния технических устройств.
- Оснащение системами защиты.

Пояснение:

Ссылка на НТД: п. 103 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520

---